



ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ  INVERCLEAR

Συνοπτικές Οδηγίες

- Ξεκλείδωμα οθόνης πατώντας  για 3 δευτερόλεπτα. (Η οθόνη κλειδώνει μετά από 2 λεπτά αδράνειας.)
- Απενεργοποίηση συσκευής πατώντας 1 φορά  στην αρχική οθόνη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

1. Πρώτη εκκίνηση:

α) Επιλογή λειτουργίας παραγωγής χλωρίου (Chlorine Production Mode Selection):

- 1) Η προεπιλεγμένη λειτουργία  Inverter αναβοσβήνει.
- 2) Πατήστε  ή  για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία μεταξύ των Inverter/Auto pH/Smart/Manual.
- 3) Πατήστε  για επιβεβαίωση και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

β) Καλιμπράρισμα ORP (ORP Calibration):

- 1) Στην οθόνη η προεπιλεγμένη ένδειξη "ORP 468 mV" και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνουν. Τοποθετήστε το αισθητήριο ORP σε ρυθμιστικό διάλυμα 468 mV, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του αισθητηρίου είναι εντελώς εμποτισμένη (καθαρίστε το αισθητήριο πριν και μετά το καλιμπράρισμα).
- 2) Η βαθμονόμηση ολοκληρώνεται όταν ακουστεί beep και η ένδειξη LED γίνει πράσινη.
- 3) Πατήστε  για το επόμενο βήμα.

γ) Καλιμπράρισμα pH 7.0 & pH 10.0 (pH Calibration):

- 1) Όταν η ένδειξη ψηφίων "pH 7.0" και η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνουν στην οθόνη, τοποθετήστε το αισθητήριο pH στο ρυθμιστικό διάλυμα PH 7.0, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του αισθητηρίου είναι εντελώς εμποτισμένη (καθαρίστε το αισθητήριο πριν και μετά το καλιμπράρισμα).
- 2) Η βαθμονόμηση ολοκληρώνεται όταν ακουστεί beep και η ένδειξη LED γίνει πράσινη.
- 3) Πατήστε  για το επόμενο βήμα του καλιμπραρίσματος με pH 10.0 (Καθαρίστε το αισθητήριο πριν και μετά το καλιμπράρισμα). Η διαδικασία είναι η ίδια με το καλιμπράρισμα pH 7.0.
- 4) Πατήστε  για το επόμενο βήμα.

δ) Κυβισμός πισίνας (Pool Volume Setting):

1) Προεπιλογή "SIZE 30 m³". Όταν ο αριθμός "30" αναβοσβήνει, πατήστε  ή  για να συντονίσετε από 5 έως 150 m³, σε βήματα των 5. Κρατώντας πατημένο το κουμπί μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα συντονισμού.

2) Πατήστε  για επιβεβαίωση και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. (Αν η τιμή του ORP είναι μικρότερη των 500mV ο δείκτης του boost  αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Παραμένει αναμμένος αν δεν εντοπιστεί κάποια λειτουργία).

- Παραλείψτε κάποιο βήμα πατώντας .

2. Καλιμπράρισμα (αν δεν είναι η πρώτη εκκίνηση):

1) Πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο καλιμπράρισμα, αφού έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη.

2) Ακολουθήστε τα βήματα των **β) Καλιμπράρισμα ORP** και **γ) Καλιμπράρισμα pH** που αναφέρθηκαν παραπάνω.

- Παραλείψτε κάποιο βήμα πατώντας .

- Επιστρέψτε οποιαδήποτε στιγμή στην αρχική οθόνη πατώντας  για 3 δευτερόλεπτα.

3. Εισαγωγή ρυθμίσεων (Settings):

1) Πατήστε  1 φορά για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις, αφού έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη.

2) Ορίστε τιμή ORP μεταξύ 650 – 800 mV, πατώντας  ή .

3) Ορίστε τιμή pH μεταξύ 7.2 – 7.6 πατώντας  ή .

4) Ορίστε Timer, αν χρειάζεται

5) Πατήστε  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

- Παραλείψτε κάποιο βήμα πατώντας .

- Επιστρέψτε οποιαδήποτε στιγμή στην αρχική οθόνη πατώντας  για 3 δευτερόλεπτα.